



ЦЕОП: ROP-BTP-22439-LOC-1/24

Наш број: 2541200-Д.07.09.-342365-24

Суботица, 01.08.2024

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

ОПШТИНСКА УРЕДА

МАРШАЛА ТИТА 30

24300 БАЧКА ТОПОЛА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица** размотрио је захтев примљен дана **24.7.2024** године у име **у име инвеститора ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА, МАРШАЛА ТИТА бр. 30,** . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. **05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021** од **25.01.2021**, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу колектора водоводне и канализационе мреже, класе 222311, БАЧКА ТОПОЛА, ЖЕЛЕЗНИЧКА И ГЛАВНА, к.п. 7522, 7304/1 и 7317/1 Бачка Топола-град

На основу увида у Идејно решење бр **2020-250-0-IDR** од **25.07.2024** године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом колектора водоводне и канализационе мреже, БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА, к.п. 7522, 7304/1 и 7317/1 Бачка Топола-град, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица.**

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1 Хоризонтално одстојање између електроенергетског подземног кабла и водоводне цеви не може бити мање од 500 mm за каблове 35 kV, односно 400 mm за каблове нижег напонског нивоа.
- 1.2. Вертикално одстојање између енергетског кабла и водоводне цеви не може бити мање од 400 mm за каблове 35 kV, односно 300 mm за каблове нижег напонског нивоа без обзира да ли је кабел испод или изнад водоводне цеви. У изузетним случајевима ово одстојање може бити и мање од наведених у претходна два пасуса, под условом да се подземни енергетски кабел механички заштити провлачењем кроз заштитну цев.
- 1.3. Угао укрштања треба да је 30-90°.
- 1.4. Водоводне и канаизационе цеви се не могу градити испод или изнад енергетског кабла, осим код укрштања.
- 1.5. Енергетски каблови могу бити на месту укрштања испод или изнад водоводне одн. канализационе цеви.
- 1.6. Делови који служе за одржавање водоводних цеви (шахови, сливници и слично) морају бити удаљени од места укрштања најмање 2000 mm.
- 1.7. Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине електричних проводника изнад земље.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица**, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица**.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица**. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица** само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

Директор огранка

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Душко Петровић, дипл.ел.инж.